OBEC BIELY KOSTOL

Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo: Výst.BKO-436/2026/Zá-452 v Trnave dňa 16.11.2026
Vybavuje: Ing. arch. Daniela Zsigraiová
Tel.: 033/53 54 092
e-mail: zsigraiova@soutt.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

IBV BK, s.r.o., IČO 35845694, Štúrova 14, 811 02 Bratislava

(ďalej len "navrhovateľ") dňa 02.11.2026 podal návrh na kolaudáciu stavby:

Rozšírenie parkovacích státí pre Bytový dom "B5" - Parnas
SO 08 Káblové rozvody NN - prekládka
SO 09 Verejné osvetlenie

na pozemku: **verejné osvetlenie: register "C" parc. č. 1003/39, 1003/40, 1293/203, 1293/204** v katastrálnom území **Biely Kostol**, **káblové rozvody NN - prekládka: register "C" parc. č. 1003/40, 1293/204, 1287/265, 1287/266** v katastrálnom území **Biely Kostol** v obci **Biely Kostol.** Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Popis stavby:

SO 08 Káblové rozvody NN - prekládka

Existujúca poistková skriňa ozn. RS-35 bola umiestnená v predzáhradke bytového domu, do poistkovej skrine sú zaústené káble distribučných rozvodov NN: 2x NAYY-J 4x240 (slučkové napojenie poistkovej skrine).

Poistková skriňa sa nahradila novou poistkovou skriňou osadenou na protiľahlej strane ulice, oproti vchodu do bytového domu a existujúce káblové rozvody sa z pôvodnej poistkovej skrine odpojili a zdemontovali v dĺžke trasy 50 m. Existujúce distribučné káble pôvodne vedené do SR35 sa prerušili. Od miesta prerušenia bol vedený nový káblový rozvod začínajúci dvoma káblovými spojkami SVCZ240 a dvoma káblami typu NAYYJ 4x240 v dĺžke 80 m. Nové káble sú ukončené v novej pilierovej poistkovej skrini SR35 osadenej v teréne.

Navrhované káblové rozvody sú vedené:

- v teréne a v chodníku v káblovej ryhe v zemi v pieskovom lôžku so zákrytom betónovými doskami a výstražnou fóliou
- v obetónovanej korugovanej chráničke FXKVR 160 pri križovaní komunikácií a iných sietí s presahom chráničky 1 m za križovanú sieť, resp. komunikáciu

Rovnakým spôsobom ako káblové rozvody sa preložilo aj uzemňovacie vedenie tvorené pásikom FeZn 30x4. Uzemňovací pásik sa pomocou normalizovaných svoriek pripojil na existujúce uzemňovacie vedenie vedené súbežne vo výkope s existujúcimi distribučnými NN rozvodmi.

Súbežne s káblami NN prekládky je na dne káblového výkopu vedená rúrka HDPE40/33.

SO 09 Verejné osvetlenie

Nové VO v okolí bytového domu je napojené na existujúce rozvody VO bloku B4. Rozvody sú riešené káblom CYKY-J 4x16, rovnakým typom ako je použitý u existujúceho VO bloku

B4. Miestom napojenia rozvodov VO bloku B5 je ukončenie kábla CYKY-J 4x16 káblovým uzáverom v zemi pri bloku B5 v rámci rozvodov VO bloku B4.
Osvetlenie VO okolo objektu B5 je riešené oceľovými stĺpmi STK 140/60-Z, na ktorých sú umiestnené svietidlá STREET STR24/39 W, 3100/4600 lm, IP65. Svietidlá sú osádzané na stĺp priamo, bez výložníka. V stĺpoch VO je umiestnená poistková skriňa GURO s jedným poistkovým vývodom. V telese stĺpov VO od skriniek GURO k svietidlám sú vedené káble CYKY-J 3x1,5.
Uzemňovacia sústava stĺpov VO je riešená pásikom FeZn 30x4 mm uloženým na dne káblového výkopu. Na uzemňovaciu sústavu sú pripojené stĺpy VO pomocou normalizovaných svoriek a vodiča FeZn pr. 8PVC.
Káblové rozvody sú vedené:
- v teréne a v chodníku v káblovej ryhe v zemi v pieskovom lôžku
- v korugovanej chráničke pri križovaní komunikácií a iných sietí s presahom chráničky 1 m za križovanú sieť, resp. komunikáciu

Obec Biely Kostol, ako stavebný úrad príslušný podľa § 84 ods. 8 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon“) v spojení s § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 84 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon v spojení s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

10.12.2026 (štvrtok) o 10.30 hodine

so stretnutím pozvaných na mieste stavby.

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava (úradné hodiny: Po 8:00-12:00, 12:30-15:30; St 8:00-12:00, 12:30-16:30; Pia 8:00-12:00. Presný termín je potrebné si dohodnúť vopred telefonicky alebo emailom.).

K ústnemu pojednávaniu navrhovateľ predloží:

1. **Porealizačné geodetické zameranie stavby.**
2. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (**elektroinštalácia – verejné osvetlenie**) a meraní.
3. **Právoplatné stavebné povolenie predmetnej stavby** - kópia.
4. **Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením.**
5. **Výkresy s vyznačením zmien, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby.**
6. **Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.**
7. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (§ 47 stavebného zákona).
8. Ďalšie doklady stanovené v podmienkach stavebného povolenia.

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Ján Tižinák
starosta obce Biely Kostol

Doručí sa:

1. Účastníkom konania – verejnou vyhláškou – oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Biely Kostol.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto oznámenia.

Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce (obec Biely Kostol), na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku. Vyvesenie oznámenia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom.

----------	----------
vyvesené dňa	zvesené dňa
podpis, pečiatka	podpis, pečiatka

Na vedomie:

1. IBV BK, s.r.o., Štúrova 14, 811 02 Bratislava
2. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

- dotknuté orgány a organizácie:
3. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
4. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, 917 02 Trnava
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 09 Trnava

Na vedomie:
6. Obec Biely Kostol,Obecný úrad, Pionierske námestie 18, 919 34 Biely Kostol
7. Spoločný obecný úrad - k spisu

- projektant:
8. Ing. Valdemar Čihák, ECV s.r.o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava
9. H - PRTOJEKT s.r.o., Ing. Ľubomír Horňák, Holubyho 59A, 902 01 Pezinok